

PROJEKT	24-294
VERSION	v2.0
DATUM	29.06.2026

Leuchten

Zone	Nutzung	Erforderliche Beleuchtungsstärke (Em [lx])	Gleichmässigkeit (U _o)	UGR max	Wert erfüllt	Leuchtenpos.	Stichprobe Raumnr.	Vorgesehen (Stk)	Empfohlen (Stk)	Anmerkung
Zone 1	Windfang/ Wandelgang / Werkgasse / Eingang Kalandersaal Korridor	100lx	0.4	28	ja	02.01	Werkgasse CEG.13.01	16	18	! Montagehöhe wurde nicht definiert ! Gemäss Lichtberechnung darf die LPH nicht mehr als 3.00m sein
Zone 2	Treppenkern	100lx	0,4	28	nein	02.01	Treppenkern C CEG.99.01	6	10	! Gemäss Lichtberechnung muss die Gleichmässigkeit optimiert werden auf den Treppenstufen ! Leuchte muss aufgrund Blendung bemustert werden
Zone 3	Eingang WHG (aussen)	100lx	0.4	28	ja	05.01	B03.01	1	1	
Zone 4	Eingang WHG (innen)	100lx	0,4	25	ja	13.01	Eingang B03.01.01	1	1	
Zone 5	Kochen (1.OG-2.OG)	200lx	0.4	22	ja	01.01	A01.02.01	1	1	
Zone 6	Kochen (3.OG-DG)	200lx	0.4	22	ja	11.01	Kochen A03.02.02	1	1	
Zone 7	WC	200lx	0.4	25	ja	05.01	WC C01.03.03	1	1	
Zone 8	Bad	200lx	0,4	25	ja	05.01	C01.08.08	1	1	
Zone 9	Reduit	100lx	0.4	25	ja	05.01	Reduit C01.03.02	1	1	
Zone 10	Hobbyraum / Teeküche Kalandersaal Büro / Coworking	300lx	0.4	22	ja	03.01	Hobbyraum C02.02.01	2	2	
Zone 11	Treppe (Hobby)	100lx	0.4	28	ja	13.01	Hobby CEG.04.01	4	4	
Zone 12	Atelier	500lx	0.6	19	ja	03.01	Atelier CEG.03.01	4	4	
Zone 13	Foyer Kalandersaal	200lx	0.4	22	ja	03.01	Foyer Kalandersaal DEG.01.02	3	3	

Zone 14	Besprechungsraum	500lx	0.7	19	ja	15.01	Besprechungsraum CEG.10.05	4	4	
Zone 15	Cafe / Buffet	300lx	0.6	22	ja	07.01 03.01	Cafe/Buffet CEG.11.03 + CEG.11.09	4x 03.01 + 14x 07.01	4x 03.01 + 14x 07.01	
Zone 16	Gewerbe	500lx	0.6	19	nein	06.01	Gewerbe DEG.02.01	3	6	
Zone 17	Bürofläche !Nur Verkehrsflächen	200lx	0.4	28	-	06.01	CEG.10.01	16	16	!Nur Verkehrsflächen wurden berücksichtigt
Zone 18	TH D	100lx	0.4	25	?	12.01	TH D C01.99.01	1	2	! Leuchtenphotometrie nicht vorhanden. Gleichmässigkeit muss geprüft werden